

² UNIDADE:

⁴ CARTA Nº 237/2009 - ECOTECH

Ao DEINFRA

Informamos que não existe sistema pluvial implantado e projetado que atenda as áreas em consulta, o que implica a inexistência de cadastro e interferência.

Com relação ao lote 11 do SGCV, observamos que se encontra em fase de contratação, através do processo 112.000.862/2009, a elaboração de projeto de drenagem pluvial que atenderá ao SOF-Sul e SCGV/Sul e que o citado lote está inserido na poligonal da área de projeto, conforme croqui anexo.

Quanto a SUPER Quadra Living Park, informamos que foi desenvolvido projeto de drenagem da área interna do empreendimento pelo empreendedor, inclusive lançamento final, sendo este objeto de avaliação por parte do órgão ambiental.

Observamos ainda que as áreas referentes aos lotes 25 a 30 do SGCV/Sul, já foi objeto de avaliação por parte desta Divisão em atendimento a carta nº 006/2008 da BASE, quando foi informado a respeito do sistema de drenagem para o Setor (vide cópia anexa)

Quanto à possibilidade de atendimento as populações futuras, lembramos que no caso da drenagem pluvial da área interna do lote, cujo projeto é de responsabilidade do empreendedor, este deverá ser dimensionado prevendo a ocupação futura. Entretanto com relação ao sistema público o mesmo deverá ser projetado, prevendo amortecimento da vazão no interior do lote, procurando manter a vazão de pré-ocupação da área.

Anexamos ao presente Ofício nº 095/2009 da ECOTECH, cadastrado sisprot 147 730 por se tratar de mesmo assunto.

05/10/2009


Eng. Marcelo Gonçalves da Silva
Chefe da DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO/NOVACAP
CREA 5777 00F

À DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO:

Solicitamos oficializar a empresa Ecotech Ambiental Consultoria, em conformidade com o despacho supra.

Em, 13/10/2009


Eng. Cristiano Pereira de S. Silva
Chefe da DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO/NOVACAP
CREA 10520 00F

À ECOTECH AMBIENTAL CONSULTORIA

Com as informações supra do DEINFRA/DU.

Em, 19/10/09

Eng.º José Esandro B. da Silva
Assessor - DU/NOVACAP